

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (omd4@mchskrsk.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Минусинску и Минусинскому району
662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Оборона, 2 т.5-15-390grab@gru@mchskrsk.ru

г. Минусинск, п.г.т. Зеленый Бор,
ул. Журавлева, д. 9
(место составления акта)

« 23 » ноября 2018 г.
(дата составления акта)
18 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 100

По адресу/адресам: Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, п.г.т. Зеленый Бор, ул. Журавлева, д. 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 02 ноября 2018 года № 100 выданного заместителем главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковичем Р.М.

(дата документа с указанием даты составления документа)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 7 «Белочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному - речевому направлению развития детей (далее МДОБУ «Детский сад № 7»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время прихода проверки:

« 12 »	ноября	20 18	г. с	09	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	4
« 13 »	ноября	20 18	г. с	10	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3
« 14 »	ноября	20 18	г. с	16	час.	00	мин.	до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	2
« 22 »	ноября	20 18	г. с	15	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	2
« 23 »	ноября	20 18	г. с	14	час.	00	мин.	до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	4

осуществлена в целях проверки фактов, предоставления, обеспечения структурным подразделениям государственного органа государственного контроля (надзора) осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по заявленным видам

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней, 15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району УПД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) и органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (подпись при подписании документа проверки) лично, получил 07.12.2018 г. заведующий МДОБУ «Детский сад № 7» Теряева О.В.
(фамилия, имя, отчество, дата, время)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(указывается в случае необходимости согласования проведения проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сосина Олеся Игоревна государственный инспектор 2 Минусинска и Минусинского района по пожарной надзору

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, должность лица (должностное лицо), принадлежность (по) проверке, в случае принадлежности к учреждению название учреждения, структурного подразделения (федеральное учреждение, учреждение – подведомственное), наименование экспертного или квалификационного экспертного учреждения с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, экспертного свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОБУ «Детский сад № 7» Теряева Ольга Валерьевна, заместитель заведующего по АХР Кирдяева Антониди Васильевна

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), при наличии должности, должность, место должности, лицо (должностное лицо или учреждение), принадлежность (к) проверяемому лицу, наименование проверяемого индивидуального предпринимателя, наименование проверяемого юридического лица, наименование проверяемой организации (в случае проведения проверки лица государственной организации), принадлежность (по) проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и неисполнение нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В помещениях электронных, гладильной установок, деревянные двери, обитые металлическим листом.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, свои правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. п. 1.82 (СНиП 2.08.02-89*) Двери хладных для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих	заведующий МДОБУ «Детский сад № 7» Теряева Ольга Валерьевна

		материалов, электроцифровых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предельной огнестойкости не менее 0,6 ч.	
2.	С работниками: Хищенко Я.Н. (вахтер), Могильниковым В.В. (дворник) не проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности	п. 460 (ППР в РФ) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Заместитель завсудучащего по АХР Кириленко Антонина Васильевна
3.	С работниками: Митавой Я.И. (вахтер), Ивановым В.В. (дворник), Калин В.И. (сторож) не проведен вводный инструктаж по пожарной безопасности	п. 460 (ППР в РФ) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Заместитель завсудучащего по АХР Кириленко Антонина Васильевна

Нормативные акты и правовое акть РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены:	
1.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 121-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (2 редакция) Федеральное законодательство от 16.07.2012 N 117-ФЗ
2.	Судоподательные нормы и правила «Общественные здания и сооружения» СП 101.2.05.02-89 введенный в действие СНиП 2.05.02-89 с дополнениями № 1, 2, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 18 июля 1991 г. № 26 от 24 июля 1995 г. № 18-12, с изменениями № 3 и 4, утвержденными постановлением Госстроя России от 26 января 1999 г. № 4, от 12 февраля 2001 г. № 10 и также с изменениями № 5, утвержденными постановлением Госстроя России от 25 июля 2003 г. № 98.
3.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 января 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки): 23.11.2018

(подпись проверяющего)

(подпись представителя о реализации юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение к акту № 100 от 23.11.2018 «Краткая характеристика объекта» - на 2 л., в 1 экз.

Подпись лиц, проводивших проверку:

**Государственный инспектор
д. Миусинска и Миусинского района
по пожарному надзору**



[Handwritten signature]

О.В. Сосина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МДОБУ «Детский сад № № 7» Терлева Ольга Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, наименование, адрес юридического лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » ноября 2018 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица (лица, проводившего проверку):

Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-85-87. Контакт: управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (381) 227-08-18

Краткая характеристика объекта

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 7 «Белочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (далее МДОБУ «Детский сад № 7») зарегистрировано в налоговом органе 01 февраля 2005 года. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 24 № 005863980. Согласно уставу, учредителем и собственником имущества МДОБУ «Детский сад № 7» является муниципальное образование город Минусинск.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 30.07.2009 года серия 24 ИИ № 274348 нежилое здание детского сада закреплено за МДОБУ «Детский сад № 7» на праве оперативного управления.

МДОБУ «Детский сад № 7» имеет право на ведение образовательной деятельности в соответствии с перечнем образовательных программ (Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 5462-л от 15 июня 2011 года, серия А № 0001158). МДОБУ «Детский сад № 7» осуществляет образовательный процесс по основной образовательной программе: программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.

Проектная вместимость МДОБУ «Детский сад № 7» 158 детей, на момент проверки детский сад посещает 156 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Режим работы детского сада с 7.00 до 19 часов, пятидневная рабочая неделя, без ночного пребывания.

Здание детского сада МДОБУ «Детский сад № 7» расположено по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, п.г.т. Зеленый бор, ул. Журицкая, 9. Территория детского сада обнесена металлическим забором. Имеется два въезда на территорию, подъездные пути, и подъезды не загромождены.

Здание детского сада 1979 года постройки, двухэтажное, II степени огнестойкости, теплоизолировано. Класс конструктивной пожарной опасности здания С0, класс функциональной пожарной опасности Ф. 1.1. Общая занимаемая площадь помещений составляет 2 685,0 кв.м. Несущие стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля тифферная по деревянной обрешетке (Акт приемки выполненных работ огнезащитной обработке деревянных конструкций (кровли) здания от 30.09.2016 ООО «Огнезащита»). Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли от 31.08.2018 ООО «Огнезащита».

В ночное время территория детского сада освещается. В 120 м. от здания детского сада, на территории школы № 47, расположен пожарный гидрант. На стене здания детского сада вывешен соответствующий указатель, определяющий место расположения пожарного гидранта и расстояние до него.

На здании детского сада установлены пожарные наружные маршевые лестницы в количестве 4 штук (Технический отчет от 30.09.2016 года организацией ООО «Огнезащита»). В помещениях электрощитовых, глядельной установлены деревянные двери, обитые металлическим листом.

Эвакуация со второго этажа осуществляется по двум внутренним лестницам 2 этажа. Эвакуация с первого этажа здания осуществляется через 10 эвакуационных, рассредоточенных выходов непосредственно наружу. Эвакуационные пути и выходы не загромождены.

Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Произведена проверка пожарных кранов в количестве 5 штук (акт № 17 от 16.09.2018 ООО «Оттешишта»). Организацией разработаны программы проведения вводного и первичного инструктажей по пожарной безопасности. С работниками: Митиной Я.Н. (вахтер), Ивановым В.В. (дворник), Калинин В.И. (сторож) не проведен вводный инструктаж по пожарной безопасности. С работниками: Хисенко Я.Н. (вахтер), Могильниковым В.В. (дворник) не проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности. Инструктажи проводятся с работниками с внесением соответствующих записей в журналы. Приказом № 20 от 01.08.2018 «О назначении ответственного за пожарную безопасность на 2018-2019 учебный год» назначен ответственный за противопожарную безопасность Кирдяева А.В. Заведующий учреждения Теряева О.В., ответственное лицо за соблюдение мер пожарной безопасности Кирдяева А.В., воспитатель Крючкова Т.И. прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума с отрывом от производства, что подтверждается удостоверениями № 672, 0014, 673. Разработана специальная программа ПТМ, утвержденная руководителем и согласованная с ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району. Представлена инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная руководителем и отражающая необходимые вопросы и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. Руководителем представлена инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара. Установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании обслуживаются в соответствии с контрактом № 09/18/М от 15.01.2018 заключенным с ООО «Спектр-Сервис». Организацией ежеквартально проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ, что подтверждается ежеквартальным актом проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 30.10.2018. В здании детского сада имеется устройство, дублирующее сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (Акт выполненных работ № 3/748 по техническому обслуживанию) дублирующего прибора ОС «Стрелен-Мониторинг» от 30.03.2018 ООО «ЭлСиБ»). Заключен контракт № 10-735/18 от 15.01.2018 на выполнение работ по техническому обслуживанию с Обществом с ограниченной ответственностью «Электронные Системы Безопасности». На объекте имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Помещения детского сада укомплектованы первичными средствами пожаротушения в количестве 17 штук. Огнетушители находятся на видных легкодоступных местах, закреплены, на корпусах огнетушителей нанесены порядковые номера. При осмотре было установлено, что огнетушители опломбированы, не имеют трещин, сколов, с неистекшим сроком годности. Журнал учета огнетушителей ведется. Ежеквартальная проверка огнетушителей проводится.

Массовые мероприятия, в том числе новогодние проводятся на втором этаже в музыкальном зале, из которого имеется два рассредоточенных выхода, установлено 2 огнетушителя. На момент проведения проверки новогодняя елка не установлена. Планируется установить искусственную новогоднюю елку и музыкальную елку. Электрические гирлянды, предназначенные для украшения елки, имеют сертификаты соответствия. Новогодние праздники планируется провести с 24.12 по 28.12.2018.

Отключение осуществляется от городских сетей центрального тепловодоснабжения. Освещение осуществляется светильниками с лампами накаливания и люминесцентными лампами дневного света. Вентиляция осуществляется через дверные, оконные проемы. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала имеются электрические фонари в количестве 9 штук.

Заведующим детским садом Теряевой О.В. включены в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности. Тренировки по эвакуации детей проводятся регулярно, это подтверждается актом результатов проведения практической отработки планов эвакуации (последний акт от 01.10.2018).

В ходе проведения плановой выездной проверки 22.10.2018 с персоналом проведена беседа о мерах пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, электрических гирлянд, необходимых действиях при обнаружении пожара. При опросе установлено, что обслуживающий персонал свои действия в случае возникновения пожара знает удовлетворительно. Руководителю предложено провести дополнительные занятия с детьми на тему: «Меры пожарной безопасности при проведении Новогодних праздничных мероприятий». Занятие планируется провести с 10.12.2018. Методико-консультативная помощь оказана.

Государственный инспектор г. Минусинска и
Миусинского района по пожарному надзору

О.И. Сосина

Ознакомлена, получила:

заведующий МДОБУ «Детский сад № 7» Теряева О. В.

(подпись, фото, печать)

(подпись)