



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru)  
Факт. адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011  
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: [abakan@enis.gosnadzor.ru](mailto:abakan@enis.gosnadzor.ru)  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ №18/215-Э**

«18» сентября 2019 г.

дата составления предписания

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №7 «Белочка» общеразвивающего вида с приоритетным развитием по познавательно-речевому направлению развития детей»

662622, Красноярский край, г.Минусинск, п.Зелёный Бор, ул.Журавлёва,9

наименование, место нахождения юридического лица

Мною, главным государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуковым Олегом Султановичем

(должность, Ф.И.О.)

в период с 17.09.2019 по 18.09.2019, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 31.07.2019 №3432-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации энергоустановок в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Белочка» общеразвивающего вида с приоритетным развитием по познавательно-речевому направлению развития детей» (МДОБУ «Детский сад №7»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки:



Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Белочка» общеразвивающего вида с приоритетным развитием по познавательно-речевому направлению развития детей» (МДОБУ «Детский сад №7»)

от 18.09.2019 №18/215/3432/2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 №13:

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки**

| № п.п. | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения  | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения |
|--------|---|---|---------------------------|
|        | <i>Техническая документация</i>   |   |                           |
| 1.     | Не разработана инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в учреждении в случае нарушения нормальной работы электрооборудования.  | п. 1.8.1 ПТЭЭП  | 15.04.2020                |
| 2.     | Отсутствует утверждённая руководителем учреждения подробная однолинейная схема электроснабжения (с указанием на схеме всех РЩ-0,4кВ, ЦО-0,23кВ параметров линий, коммутационных аппаратов, мощности электроприёмников). | п.1.8.1, п.1.8.2, п.1.5.18 ПТЭЭП  | 15.04.2020                |
| 3.     | Не ведётся журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним по установленной форме, не                           | п.п.3.5.10, п.3.5.11, п.3.1.22 ПТЭЭП  | 15.04.2020                |


|    |  |  |            |
|----|--|--|------------|
|    | обеспечено испытание инструмента (переносок, переносного электроинструмента).  |  |            |
|    | Организация эксплуатации электрооборудования   |  |            |
| 4. | <p><u>Электрощитовая</u> :</p> <p>Оборудование своевременно не очищается от пыли. На двери РЩ-0,4кВ (с внутренней стороны) не нанесена однолинейная схема присоединений. На линиях щитов отсутствуют бирки с указанными параметрами линий (сечение, марка, напряжение). В ВРУ-0,4кВ не демонтированы трансформаторы тока. Линия освещения помещения щитовой присоединена к шинам 0,4кВ скруткой. Разломана крышка распред. коробки на линии освещения. Пол не окрашен пылеобразующей не горючей краской.</p> | <p>п.п. 2.2.16, 2.2.20, 2.2.21, 1.6.1, 1.6.2, 2.2.16, 2.2.17., 2.12.7, 2.4.5, 2.2.10 ПТЭЭП, п.2.1.26, 2.1.28 ПУЭ (7е изд.)</p> | 15.04.2020 |
| 5. | <p><u>Пищевблок:</u></p> <p>РЩ-0,4кВ – сломано запирающее устройство щита. На двери РЩ-0,4кВ (с внутренней стороны) не нанесена однолинейная схема присоединений.</p>  | <p>п.п.2.2.4, 2.2.20, 2.2.21 ПТЭЭП</p>   | 15.04.2020 |
| 6. | <p><u>РЩ-0,4кВ (1й этаж):</u></p> <p>Оборудование своевременно не очищается от пыли. На двери РЩ-0,4кВ (с внутренней стороны) не нанесена однолинейная схема присоединений.</p>  | <p>п.п.2.2.16, 2.2.20, 2.2.21 ПТЭЭП</p>  | 15.04.2020 |



|     |  |   |            |
|-----|--|---|------------|
|     | На двери РЩ отсутствует предупреждающий знак электробезопасности и диспетчерское наименование щита.  |   |            |
| 7.  | <u>Пищеблок:</u><br>Металлические раковины, столы, металлическая конструкция вентиляционной системы не имеют видимого металлического соединения с заземляющим устройством (не заземлены).                                  | п.1.7.56, п.7.1.88<br>ПУЭ (7е изд.)             | 15.04.2020 |
| 8.  | <u>Прачечная:</u> На стиральное оборудование установлена розетка не защищённая от воздействия сырой среды, конструкция которой не соответствует установке в помещениях повышенной опасности поражения электрическим током. | п. 1.1.20, п. 1.1.21, п.7.1.47<br>ПУЭ (7е изд.) | 15.04.2020 |
| 9.  | <u>Прачечная:</u><br>Металлическая конструкция вентиляционной системы не имеют видимого металлического соединения с заземляющим устройством- отсутствует защитное заземление.  | п.1.7.51, п.1.7.76<br>ПУЭ (7е изд.)             | 15.04.2020 |
| 10. | <u>Щиты освещения учреждения:</u> На внутренней стороне дверей отсутствуют однолинейные схемы присоединений с указанием параметров линий и коммутационных аппаратов.   | п. 2.12.5 ПТЭЭП                                 | 15.04.2020 |

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


С предписанием ознакомлена \_\_\_\_\_  Заведующий МДБОУ «Детский сад №7»  
Терьева Ольга Валерьевна

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела  
энергонадзора по Республике Хакасия  
Енисейского управления Ростехнадзора

Енисейское управление  
федеральной службы  
по экологическому,  
технологическому  
и атомному надзору

  
подпись, штамп

Сибуков О.С.

Предписание на 5 листах для исполнения  
получено:

Заведующий МДБОУ «Детский сад №7»



подпись, печать

Терьева О.В.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.